



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

446354, Самарская область,
с.Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева
E-mail: kchcxt@yandex.ru
№ 05-16/140 от 14.04.16 г.

Телефоны:
Директор (факс):(84660) 4-03-87
Секретарь: (84660) 4-03-31
На _____ от _____

*Прокурору района
младшему советнику юстиции
А.Г. Ляховецкому.*

В ответ на Ваше представление от 15.03.2016 г. № 21-82-1212-2016 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» сообщает следующее:

По результатам рассмотрения с участием сотрудника прокуратуры района Сафарян А.Э. представления прокуратуры Кинель-Черкасского района Самарской области от 15.03.2016 г. № 21-82-1212-2016 приняты следующие меры:

1. Проводится проверка работоспособности систем противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
2. Дверь эвакуационного выхода, ведущего на лестницу третьего типа, оборудована с засовом, позволяющим открывать дверь изнутри без ключа.
3. Дверь эвакуационного выхода первого этажа переделана. Створки двери открываются по направлению выхода из здания.

Комендант Носырева Е.В. привлечена к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Приложения:

Копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности коменданта Носыревой Е.В.

Директор Учреждения:

В.А.Светалкин