



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА

ул. Карла Маркса, д. 19, с. Кинель-Черкассы, 446450

Директору ГБПОУ «Кинель-  
Черкасский сельскохозяйственный  
техникум»

Светалкину В.А.

с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева,  
Самарская обл., 446350

15.03.2016 № 21-82-10/1-2016

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об образовании в Российской Федерации

Прокуратурой Кинель-Черкасского района Самарской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об образовании в Российской Федерации.

В ходе проверки выявлены нарушения вышеуказанного законодательства в деятельности ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум».

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации; создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки установлено, что ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» имеет общежитие для студентов. В общежитии проживает 59 студентов.

В ходе проведенной проверки в общежитии, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

КЧ № 003951

-Не реже 1 раза в квартал не проводятся проверки работоспособности систем противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61.

-Дверь эвакуационного выхода ведущего на лестницу 3-го типа, невозможно открыть изнутри без ключа (2 этаж). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 35.

-Дверь эвакуационного выхода 1-го этажа открывается не по направлению выхода из здания. Основание: Правила противопожарного режима в РФ, п. 34

Причиной выявленных нарушений является игнорирование комендантом общежития Носоревой Е.В. требований действующего законодательства о пожарной безопасности.

Условием, способствовавшим выявленным нарушениям является ненадлежащий контроль за работой подчиненных работников со стороны руководства ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению подобного впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности коменданта общежития Носореву Е.В.

3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру Кинель-Черкасского района.

4. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры Кинель-Черкасского района.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее установленного законом месячного срока, с приложением копии распоряжения о применении дисциплинарного взыскания.

Прокурор района  
младший советник юстиции



А.Г. Ляховецкий

Исп.: Сафарян А.Э. 8 (84660)4-01-39